



PV DE MISE EN EAU

Numéro de la fiche : **02**

N° du chantier : **22357329**

Désignation: **Alegria – 30, Rue du Pont – 92200 Neuilly Sur Seine**

Client : **Arts et Techniques du Progrès** Responsable des travaux : **Mr HELARY**

Désignation / localisation des supports examinés : zone 2 suivant plan de mise en eau

Type : Toiture terrasse végétalisée avec complexe asphalte et relevés bitumineux

Fournisseur : Asten / Soprema

Contrôle : Mise en eau suivant les dispositions prévues à l'article 10.1 du DTU 43.1.

Personnes présentes lors du contrôle : Mr MARCELLIN (Laine Delau), Mr SHARMA (Laine Delau), Mr BEKKOUCHE (Asten) et Mr HELARY (Asten).


	OUI	NON
Absence d'eau sous l'étanchéité (gonflement, bulles...)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absence de traces d'infiltration en sous-face du support	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'étanchéité est réceptionnable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Fiche établie le : 12/02/14

Par : Franck HELARY

Visa :


Agence Bâtiment
Route Principale du Port - CE 241-2-
92637 GENNEVILLIERS Cedex
Tél. : 01 46 85 05 00 - Fax : 01 47 57 57 57
RC Créteil B 542 067 333 - 4
SAS Au capital de 5 000 000 €